

Центральный научно-исследовательский институт
строительных конструкций имени В.А. Кучеренко
филиал ФГУП НИЦ «Строительство»
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко
109428, г. Москва, 2-я Институтская ул. 6
тел. (095) 171-26-50, 170-10-60
факсы 171-28-58, 170-10-23
ИНН 772015736
№ 5-37 от 14.03.2006 г.
На №.
Лицензия ГУГПС МЧС России
№ 1/06312 от 06.12.2004 г.

Директору
ООО «Магнолит»
Заикину А.Ф.
115054, г. Москва, ул. Дубининская, 71

Центр противопожарных исследований института, рассмотрев конструкцию трехслойных стеновых блоков домостроительной системы «Полиблок» считает принципиально возможным применение этих изделий в качестве междуэтажного несущего стенового ограждения жилых и общественных зданий всех степеней огнестойкости и всех классов конструктивной пожарной опасности.

Окончательное заключение об области применения этих конструкций в строительстве возможно только после представления альбома технических решений с разработкой узлов сопряжений с перекрытиями, поперечными стенами и с оконными (дверными) блоками.

Руководитель
Центра противопожарных исследований
ЦНИИСК им. Кучеренко


А. В. Пестрицкий


Тел. (495)- 174-78-90